

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске,
Домбаровском районе, городе Новотроицке, Светлинском районе, городе Ясном, Ясенском
районе"
Испытательный лабораторный центр

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г (дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-Mail:

fguz2005@mail.ru; сайт: orenfbuz.ru


Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462402, Оренбургская область, город Орск, переулок Нежинский, дом 3А, Тел.: (8-3537) 26-97-58, 26-92-40

Факс (8-3537) 26-91-49, E-mail: ses@email.orgus.ru

Место нахождения лабораторий: 462402, Оренбургская область, город Орск, переулок Нежинский, дом 22"А "

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н. Ю. Бадура



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 15550 от 05.02.2018г.

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергоресурс"

462740, Оренбургская область, Светлинский район, Светлинский п/с, ул. Промышленная, п. Светлый, ул. Промышленная, д. 25

Дата и время отбора образца (пробы): *23.01.2018 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *23.01.2018 12 ч. 00 мин.*

(пробы):

Цель отбора:

Производственный контроль

договор № 147-п-2017 от 07.06.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергоресурс"

462740, Оренбургская область, Светлинский район, Светлинский п/с, ул. Промышленная, п. Светлый, ул. Промышленная, д. 25

Место отбора (пробы):

вода питьевая из водоразборной колонки по ул. Рабочая, пос. Светлый

Код образца (пробы): **1.2.18.15550.Д.1.4**

Объем образца: *0,5 л.*

Тара, упаковка: *стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *Автотранспорт, сумка--холодильник +6 град*

Дополнительные сведения: *характеристики образца (пробы) не нарушены*

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по коммунальной гигиене Брежнева Е.А.*

подпись

Код образца (пробы): 1.2.18.15550.Д.1.4

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 23.01.2018

Дата окончания исследования: 24.01.2018

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Запах при 20 °С / характер запаха землистый	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С / характер запаха землистый	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус / привкус земли, железа	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность ¹	менее 1	не более 2,6	ЕМФ(единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

1- измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530нм

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ